



F690

Membran IEM 380 Liter/Tag



Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Werte, die nach 30 minütigem Betrieb unter folgenden Bedingungen gemessen wurden:

Druck: 60psig

NaCl: 250ppm

Temperatur: 25°C

pH-Wert: 6.5~7.0

Ausbeute: 15%

Betriebsgrenzen:

Maximaler Arbeitsdruck	125psi (8.8kgf/cm ²)
Maximaler Speisewasser-Durchfluß	0.45 m ³ /h (2GpM)
Minimaler Konzentrat-Durchfluß	(4 x Permeat-Fluß)
Maximale Arbeitstemperatur	45°C
pH Bereich (ordnungsgemäßer Betrieb)	3.0-10.0
pH Bereich (Reinigung)	2.0-11.0
Maximale Trübung	<1.0NTU
Maximum SDI (15min)	<5.0
Freie Chlorid-Konzentration	<0.1ppm
Maximale Ausbeute/Element	20%
Permeat unter Testbedingungen	230 Liter/Tag

Aufbau und Abmessungen:

